

Администрация Токаревского муниципального округа
Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2024

р.п. Токарёвка

№ 616

Об утверждении Перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые должны иметь граждане в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории Токаревского муниципального округа Тамбовской области

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", в целях защиты жилых домов граждан от пожаров в населенных пунктах Токаревского муниципального округа Тамбовской области, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Токаревского муниципального округа Тамбовской области, администрация Токаревского муниципального округа Тамбовской области постановляет:

1. Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые должны иметь граждане в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории Токаревского муниципального округа Тамбовской области, согласно приложению.

2. Рекомендовать гражданам:

соблюдать требования пожарной безопасности; иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь, в соответствии с правилами противопожарного режима и Перечнем, утвержденным настоящим постановлением;

при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;

до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров;

оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров; выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц государственного пожарного надзора;

предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки принадлежащих им производственных, хозяйственных и иных помещений и строений (за

исключением жилых помещений), территорий, земельных участков в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений.

3. Признать утратившими силу постановления:

администрации Александровского сельсовета Токаревского района Тамбовской области от 11.07.2017 № 66а «Об утверждении перечня средств пожаротушения в местах общественного пользования»;

администрации Абакумовского сельсовета Токаревского района Тамбовской области от 03.08.2010 № 32 «Об утверждении перечня средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов»;

администрации Безуглядовского сельсовета Токаревского района Тамбовской области от 02.08.2010 № 25 «Об утверждении перечня средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов»;

администрации Гладышевского сельсовета Токаревского района Тамбовской области от 02.07.2010 № 17 «Об утверждении перечня средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов»;

администрации Даниловского сельсовета Токаревского района Тамбовской области от 01.07.2010 № 16 «Об утверждении перечня средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов»;

администрации Полтавского сельсовета Токаревского района Тамбовской области от 29.07.2010 № 40 «Об утверждении перечня средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов»;

администрации Сергиевского сельсовета Токаревского района Тамбовской области от 02.08.2010 № 15 «Об утверждении перечня средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов»;

администрации Троицкославского сельсовета Токаревского района Тамбовской области от 03.08.2010 № 27 «Об утверждении перечня средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов»;

администрации Чиряевского сельсовета Токаревского района Тамбовской области от 03.08.2010 № 21 «Об утверждении перечня средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов»;

администрации Токаревского поселкового округа Токаревского района Тамбовской области от 29.07.2010 № 66 «Об утверждении перечня средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов».

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации Токаревского муниципального округа Тамбовской области на сайте сетевого издания «РИА «ТОП68»» (www.top68.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Токаревского муниципального округа Дунину И.В.

Глава Токаревского
муниципального округа
Тамбовской области



В.Н. Айдаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Токаревского муниципального округа
от 30.05.2024 № 616

Перечень
первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые
должны иметь граждане в помещениях и строениях, находящихся в их
собственности (пользовании) на территории Токаревского муниципального
округа Тамбовской области

№ п/п	Наименование помещений, строения	Средства пожаротушения, противопожарный инвентарь (шт.)					
		огнетушители	внутренний пожарный кран	емкость с водой	ведро	ящик с песком	лопата
1	Квартиры многоквартирных жилых домов	1	1	-	1	-	-
2	Индивидуальные жилые дома и садовые домики	1	-	1	1	1	1
3	Индивидуальные гаражи	1	-	-	-	-	-
Примечание		<p>1. Собственники помещений, строений обеспечивают наличие огнетушителей, осуществляют их проверку, перезарядку согласно требованиям, указанным в паспорте. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений. Способ приведения огнетушителя в действие и его применения указаны на этикетке, нанесенной на корпусе огнетушителя. Рекомендуется применять порошковые огнетушители, вместимостью (массой заряда) не менее 2 кг (ОП-2, ОП-3, ОП-4, ОП-5), которые должны быть опломбированы пломбой завода-изготовителя или организацией, производящей перезарядку.</p> <p>2. Внутренним пожарным краном комплектуются квартиры, в которых согласно проектно-сметной документации требуется данная установка. Пожарный кран предназначен для использования в качестве первичного средства тушения возгораний в квартирах на ранней стадии их возникновения, состоит из крана, пожарного шланга (рукава), распылителя. Рукав должен обеспечивать возможность подачи воды в любую точку квартиры с учетом длины струи 3 м, быть длиной не менее 15 м, диаметром - 19 мм и оборудован распылителем.</p> <p>3. Емкость с водой должна иметь объем не менее 200 л и комплектоваться ведрами. Устанавливается в весенний, летний и осенний периоды года.</p> <p>4. Ящик с песком должен иметь объем не менее 0,1 м(3) и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.</p>					